



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**  
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I  
GRADITELJSTVO

KLASA: UP/I<sup>o</sup>-612-07/15-01/07

URBROJ: 2177/1-06-06/12-15-2

Požega, 21. srpnja 2015.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, temeljem odredbe članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) te članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 146/2014), daje

**I N F O R M A C I J U**

**o zahtjevu za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat-izgradnja „distribucijskog plinovoda za dio naselja Velika“ (jugo-istočni dio), Požeško-slavonska županija**

- 1. Tijelo nadležno za provedbu postupka:** Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
- 2. Nositelj zahvata:** HEP-Plin d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366
- 3. Pravni temelj postupka:** odredbe članaka 24., 25., 28., 29., 30. i 177. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) odredbe članka 3., 4., 5. i 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 146/2014).
- 4. Zahtjev za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat- izgradnja „distribucijskog plinovoda za dio naselja Velika“ (jugo-istočni dio), Požeško-slavonska županija** sadrži sve dokumente i podatke propisane odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode i članka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 146/2014). U postupku će biti zatraženo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.
- 5. Lokacija zahvata:** Požeško-slavonska županija, Općina Velika, k.č.br. 270, 272, 532, 566, 619, 676, 681, 764, 1033, 1088, 1098, 1122, 1471, 1473, 1520, 1878, 2230, 2240, 2241, 2260, 2208/1, 2211, 2213/1, 2216, 2218, 2217, 2251, 2252, 2229, 2235, 2236, 2237 k.o. Velika
- 6. Sažeti opis zahvata:** Planirani zahvat je izgradnja distribucijskog plinovoda unutar dijela grada s ciljem stvaranja optimalnih uvjeta za priključivanje potrošača. Mjesto priključenja je postojeći plinovod u Strossmajerovoj ulici. Predložena trasa plinovoda vodi se postojećim katastarskim česticama u koridoru ulica, odnosno javnom površinom. Plinovod će se izvesti podzemno, na dubinu 0,8-1,2 m, a cijevi se polažu na posteljicu pijeska. Tlak u distribucijskom plinovodu je max. 3 bara. Duljina trase raspleta distribucijske plinovodne mreže iznosi cca 8 400 metara. Plinovod se izvodi od polietilenskih PE-HD cijevi ISO 4437 standardu, SDR 11 (S5) PN 10 za tlakove plina do 0,4 MPa (4bara) te spojnih elemenata od istih materijala.

7. **Način informiranja javnosti o podnesenom zahtjevu i ishodu postupka:** Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije objavit će na svojim službenim stranicama informaciju o zahtjevu u trajanju od 30 dana. O ishodu postupka, javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena objavom donesenog Rješenja o provedenoj Prethodnoj ocjeni na internetskoj stranici Županije.



**DOSTAVITI:**

1. Za objavu na web stranicama Požeško-slavonske
2. Pismohrana