



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
GRADITELJSTVO

Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I^o-612-07/20-01/15

URBROJ: 2177/1-03-03/13-21-4

Požega, 11. siječnja 2021.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Požega, Primorska 24, Požega, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju kabelskog dalekovoda 10(20)kV Velika 3-Velika 11, na k.č.br. 20, 2223, 32, 33, 2208/1, 59, 2224, 2209/1, 184/1 k.o.Velika, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat- izgradnja kabelskog dalekovoda 10(20)kV Velika 3-Velika 11, na k.č.br. 20, 2223, 32, 33, 2208/1, 59, 2224, 2209/1, 184/1, k.o.Velika, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Požeško-slavonske županije.

Obrazloženje

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 13. studenog 2020. godine zahtjev nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Požega, Primorska 24, Požega, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – izgradnja kabelskog dalekovoda 10(20)kV Velika 3-Velika 11, na k.č.br. 20, 2223, 32, 33, 2208/1, 59, 2224, 2209/1, 184/1, k.o.Velika.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni podaci o nositelju zahvata, podaci o zahvatu i lokaciji zahvata te je priložen glavni projekt, zajednička oznaka: 23-04 za izgradnju kabelskog dalekovoda 10(20)kV Velika 3-Velika 11, izrađen u travnju 2019. godine.

Upravni odjel je sukladno članku 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, zatražio prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ministarstvo je dostavilo prethodno mišljenje 08. siječnja 2021. godine (KLASA: 612-07/20-38/1278, URBROJ: 517-20-3 od 31. prosinca 2020. godine) u

kojem navode da se Prethodnom ocjenom, s obzirom na značajke zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva, te je utvrdio sljedeće:

Zahvatom je predviđena izgradnja priključnog dalekovoda 10(20) kV za napajanje budućeg hotela Vinota na k.č.br. 20, 2223, 32, 33, 2208/1, 59, 2224, 2209/1 i 184/1, sve k.o. Velika. Koristit će se kabeli tipa XHE-49 A 3x(1x150) mm², postavljeni u zemljani rov dubine 1 m, širine 0,4 m, ukupne duljine 730 m. Radovi će se obaviti u mjesec dana u 2022. godini. Na planiranoj trasi dalekovoda nalaze se instalacije TK kabela, plinovoda, vodovoda, kanalizacije i niskonaponskih električnih kabela. Trasa dalekovoda počinje kabelskom trafostanicom KTS 10(20)/0,4 kV Velika-3 (Mališćak), a završava budućom trafostanicom KTS Velika-11 koja će biti smještena unutar kruga hotela na k.č.br. 184/1. Vršit će se dubinska bušenja i postavljanje PEHD cijevi na lokacijama: u dužini 20 m na k.č.br. 2208/1 (križanje sa županijskom cestom ŽC4253), na k.č.br. 33 ispod potoka Veličanka, na k.č.br. 59 (križanje sa županijskom cestom ŽC4102) pa zatim ispod potoka Topličanka na k.č.br. 2209/1 u duljini oko 20 m. Križanje s vodotokom (potok Veličanka i potok Topličanka) izvest će se ukapanjem dalekovoda tako da gornji rub zaštitnog cjevovoda kroz koji se polaže predmetni kabel bude najmanje 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka, odnosno 1 m ispod nivelete dna reguliranog vodotoka. Na propisanoj dubini dalekovod će se položiti horizontalno u dužini jednakoj širini dna vodotoka i projekciji najmanje polovine dužine pokosa vodotoka, s obje strane srednjeg profila. Spoj kabela ispod vodotoka s kabelom položenim na normalnoj dubini, izvest će se na udaljenosti najmanje 6 m od obale vodotoka. Prema kartografskom prikazu vidljivo je da će doći do paralelnog vođenja kabelskog dalekovoda s cijevima vodovodnih instalacija.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj, 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): HR2000580 Papuk (cijelom duljinom od 730 m) i HR2001329 Potoci oko Papuka (u duljini oko 250 m) te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000040 Papuk (cijelom duljinom od 730 m).

Prema dostavljenom kartografskom prikazu kao i na Digitalnoj ortofoto karti Hrvatske - DOF (Geoportal Državne geodetske uprave, 2020.) vidljivo je da planirani dalekovod većim dijelom prolazi u koridoru postojećih instalacija (cijelom duljinom) uz prometnice (u duljini od otprilike 500 m). Na dva mjesta trasa planiranog dalekovoda presijeca potoke Veličanka i Topličanka. S obzirom na to da se navedeni vodotoci planiraju premostiti bušenjem ispod korita vodotoka, neće se prekinuti uzdužna povezanost vodotoka, niti će doći do zadiranja u obalu i korito vodotoka. Također, na trasi planiranog dalekovoda na mjestu presijecanja vodotoka već se nalaze instalacije vodovoda, uz koje će se paralelno izvesti predmetni zahvat. S obzirom na navedeno, neće doći do gubitka ciljnih stanišnih tipova, kao ni staništa pogodnih za ciljne vrste POVS HR2000580 Papuk i HR2001329 Potoci oko Papuka pa se može isključiti utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost predmetnih područja ekološke mreže. S obzirom na to da neće doći do uklanjanja vegetacije te da se zahvat izvodi u antropogeno izmijenjenom području naselja Velika, može se isključiti utjecaj na ciljne vrste ptica POP HR 1000040 Papuk.

Navedeni zahvat se također nalazi i unutar Parka prirode Papuk, zaštićenog područja

temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“⁴⁴, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Slijedom iznijetog, u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, uzevši u obzir tip i karakteristike zahvata, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uvažavajući gore navedeno mišljenje Ministarstva, ocijenjeno je da se uz pridržavanje važećih propisa iz zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom za planirani zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom, za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da upravno tijelo provodi prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje to upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša te za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, osim za zahvate iz stavka 1. istog članka 29. Zakona o zaštiti prirode.

Nadalje, člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

U skladu s odredbama članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Inspekciji zaštite prirode.

Također ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Županije, a u skladu s odredbama članka 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode.


Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn po Tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 128/17, 18/19) plaćena je u državnim biljezima i na propisan način poništena na zahtjevu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, kao drugostupanjskom tijelu, u roku od 15 dana po primitku rješenja.

Žalba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik kod ovog nadležstva, a može se uputiti i neposredno drugostupanjskom tijelu, a podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn po Tbr.3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 128/17, 18/19).

PROČELNICA:
Branka Kuba, dipl. oec.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o. Elektra Požega, Primorska 24, Požega
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Trg Sv. Trojstva 20, Požega, P.P. 228
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje