



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
GRADITELJSTVO

Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I^o-612-07/20-01/20

URBROJ: 2177/1-03-03/13-21-4

Požega, 01. veljače 2021.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Požega, Primorska 24, Požega, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju kabelskog dalekovoda 10(20) kV za MTS Velika 26, na k.č.br. 2224, 157, 2209/2, 184/2 k.o.Velika, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat- izgradnja kabelskog dalekovoda 10(20) kV za MTS Velika 26, na k.č.br. 2224, 157, 2209/2, 184/2 k.o.Velika, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Požeško-slavonske županije.

Obrazloženje

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 08. prosinca 2020. godine zahtjev nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Požega, Primorska 24, Požega, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – izgradnja kabelskog dalekovoda 10(20) kV za MTS Velika 26, na k.č.br. 2224, 157, 2209/2, 184/2 k.o.Velika.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni podaci o nositelju zahvata, podaci o zahvatu i lokaciji zahvata te je priložen glavni projekt, zajednička oznaka: 25-04 za izgradnju kabelskog dalekovoda 10(20) za MTS 10(20)/0,4 kV Velika-26 (Vodeni park Vinota), izrađen u svibnju 2019. godine.

Upravni odjel je sukladno članku 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, zatražio prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ministarstvo je dostavilo prethodno mišljenje 29. siječnja 2021. godine (KLASA: 612-07/20-38/1358, URBROJ: 517-21-3 od 27. siječnja 2021. godine) u kojem navode da se Prethodnom ocjenom, s obzirom na značajke zahvata, može isključiti

moгуćnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva, te je utvrdio sljedeće:

Zahvatom je predviđena izgradnja priključnog dalekovoda 10(20) kV na k.č.br. 2224, 157, 2209/2, 184/2, sve k.o. Velika. Trafostanica MTS Velika-26 priključit će se sistemom ulaz-izlaz na način da se navedeni kabel presiječe te se kabelskim spojnicaма spoji kabel koji odlazi u smjeru istoka po k.č.br. 2224 i 157 u duljini 80 m. Početna točka kabelskog dalekovoda je postojeći kabelski dalekovod koji prolazi po k.č.br. 2224, a koji je veza između KTS Velika-11 i KTS Velika-3 (Mališćak). Dubinskim bušenjem PEHD cijevima promjera 160 mm, dužine 30 m ispod potoka Topličanka na k.č.br. 2209/2, dalekovod će prijeći na parcelu 184/2 gdje će se dalje nastavljati u smjeru juga do lokacije MTS Velika-26 u duljini 40 m. Od lokacije MTS kabel će u suprotnom smjeru po istoj trasi odlaziti do točke gdje se postojeći kabel presjekao te će se kabelskim spojnicaма spojiti i odlaziti prema KTS Velika-11, ukupne duljine 150 m. Koristit će se kabeli tipa XHE-49 A 3x(1x150) mm², postavljeni u zemljani rov dubine 1 m, širine 0,4 m. Na planiranoj trasi dalekovoda nalaze se instalacije TK kabela, plinovoda, vodovoda, kanalizacije i niskonaponskih električnih kabela. Križanje s vodotokom (potok Topličanka) izvest će se ukapanjem dalekovoda tako da gornji rub zaštitnog cjevovoda kroz koji se polaže predmetni kabel bude najmanje 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka, odnosno 1 m ispod nivelete dna reguliranog vodotoka. Na propisanoj dubini dalekovod će se položiti horizontalno u dužini jednakoј širini dna vodotoka i projekciji najmanje polovine dužine pokosa vodotoka, s obje strane srednjeg profila. Spoj kabela ispod vodotoka s kabelom položenim na normalnoj dubini, izvest će se na udaljenosti najmanje 6 m od obale vodotoka.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj, 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000580 Papuk te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000040 Papuk.

Prema dostavljenom kartografskom prikazu, kao i na Digitalnoj ortofoto karti (Geoportal Državne geodetske uprave, 2021.) vidljivo je da planirani dalekovod prolazi u koridoru postojećih instalacija uz prometnice (cijelom duljinom). Planirani dalekovod na jednom dijelu presijeca potok Topličanka. S obzirom na to da se navedeni vodotok planira premostiti bušenjem ispod korita vodotoka, neće se prekinuti uzdužna povezanost vodotoka, niti će doći do zadiranja u obalu i korito vodotoka. Također, na trasi planiranog dalekovoda na mjestu presijecanja vodotoka već se nalaze instalacije vodovoda, uz koje će se paralelno izvesti predmetni zahvat. S obzirom na navedeno, neće doći do gubitka ciljnih stanišnih tipova, kao ni staništa pogodnih za ciljne vrste POVS HR2000580 Papuk pa se može isključiti utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost predmetnog područja ekološke mreže. S obzirom na to da neće doći do uklanjanja vegetacije te da se zahvat izvodi u antropogeno izmijenjenom području naselja Velika, koje ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste ptica, može se isključiti utjecaj zahvata i na ciljne vrste ptica POP HR 1000040 Papuk.

Navedeni zahvat se također nalazi i unutar Parka prirode Papuk, zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Slijedom iznijetog, u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, uzevši u obzir tip i karakteristike zahvata, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke

mreže, uvažavajući gore navedeno mišljenje Ministarstva, ocijenjeno je da se uz pridržavanje važećih propisa iz zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom za planirani zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom, za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da upravno tijelo provodi prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje to upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša te za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, osim za zahvate iz stavka 1. istog članka 29. Zakona o zaštiti prirode.

Nadalje, člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

U skladu s odredbama članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Inspekciji zaštite prirode.

Također ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Županije, a u skladu s odredbama članka 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn po Tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 128/17, 18/19) plaćena je u državnim biljezima i na propisan način poništena na zahtjevu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, kao drugostupanjskom tijelu, u roku od 15 dana po primitku rješenja.

Žalba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik kod ovog nadležstva, a može se uputiti i neposredno drugostupanjskom tijelu, a podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn po Tbr.3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 128/17, 18/19).

PROČELNICA:
Branka Kuba, dipl. oec.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o. Elektra Požega, Primorska 24, Požega
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Trg Sv. Trojstva 20, Požega, P.P. 228
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

