



**REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I  
GRADITELJSTVO  
Odsjek za prostorno uređenje, gospodarstvo  
i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I°-612-07/20-01/3

URBROJ: 2177/1-03-03/13-20-5

Požega, 09. ožujka 2020.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Odsjek za prostorno uređenje, gospodarstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Požega, Primorska 24, Požega, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju kabelskog dalekovoda 10(20) kV spojni vod KTS Velika-3 KTS Velika-27 KTS Velika-11, na k.č.br. 2224, 2209/1, 175, 2369 i 2326, k.o. Velika, nakon provedenog postupka, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Planirani zahvat- izgradnja kabelskog dalekovoda 10(20) kV spojni vod KTS Velika-3 KTS Velika-27 KTS Velika-11, na k.č.br. 2224, 2209/1, 175, 2369 i 2326, k.o. Velika, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Požeško-slavonske županije.

**Obrazloženje**

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Odsjek za prostorno uređenje, gospodarstvo i zaštitu okoliša (u dalnjem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 22. siječnja 2020. godine zahtjev nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Požega, Primorska 24, Požega, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – izgradnju kabelskog dalekovoda 10(20) kV spojni vod KTS Velika-3 KTS Velika-27 KTS Velika-11, na k.č.br. 2224, 2209/1, 175, 2369 i 2326, k.o. Velika.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni podaci o nositelju zahvata, podaci o zahvatu i lokaciji zahvata te je priložen Idejni elektro projekt- kabelski dalekovod 10(20) kV spojni vod KTS Velika-3 KTS Velika-27 KTS Velika-11, izrađen po Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Zvonimir Knežević, Broj projekta: 05-12/2019, projektant: Zvonimir Knežević, ovl. inž. el., u prosincu 2019. godine.

Upravni odjel je sukladno članku 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, zatražio prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke

mreže. Ministarstvo je dostavilo prethodno mišljenje 10. ožujka 2020. godine (KLASA: 612-07/20-38/77, URBROJ: 517-20-4 od 5. ožujka 2020. godine) u kojem navode da se Prethodnom ocjenom, s obzirom na značajke zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva, te je utvrdio sljedeće:

Zahvatom je predviđena gradnja kabelskog dalekovoda 10(20) kV radi poboljšanja naponskih prilika na području općine Velika i povećanja mogućnosti priključenja novih kupaca električne energije. Početna točka kabelskog dalekovoda 10(20)kV je točka na kojoj se siječe postojeći kabelski dalekovod 10(20) kV koji je veza između postojećih trafostanica KTS 10(20)/0,4 kV Velika-3 (Mališčak) i buduće KTS Velika-11. Početna točka trase dalekovoda nalazi se na k.č.br. 2224, k.o. Velika. Od točke spajanja trasa kabela kreće se u smjeru sjevera po k.č.br. 2224 u duljini 270 m. Trasa zatim prelazi preko k.č.br. 2209/1 u duljini 9 m, te u smjeru sjevera prolazi u duljini 15 m preko čestice 175. U nastavku trase kabel u smjeru sjevera prelazi preko k.č.br. 2369 u duljini 60 m gdje skreće u smjeru istoka na k.č.br. 2326 gdje je planirana izgradnja nove KTS 10(20)/0,4 kV Velika-27. Krajnja točka kabelskog dalekovoda je buduća trafostanica KTS 10(20)/0,4 kV Velika-27 koja će biti smještena na zasebnoj čestici koja će biti izdvojena od k.č.br. 2326. Kabelski dalekovod sa svojim iskopom rova zauzima oko 180 m<sup>3</sup>, dubina navedenog rova je oko 0,8 m, širina 0,6 m i dužina 370 m.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, "Narodne novine", broj 80/19) Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): „HR2000580 Papuk“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): „HR1000040 Papuk“.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća mozaik stanišni tip E. (Šume) te mozaik stanišnih tipova A.2.3./E/A.3.3.2. (Stalni vodotoci/Šume/Zakorijenjene submerzne zajednice voda tekućica). Stanišni tip A.3.3.2. (Zakorijenjene submerzne zajednice voda tekućica) pripada cilnjom stanišnom tipu 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion navedenog područja ekološke mreže. S obzirom da se trasa polaganja kabela nalazi uz postojeću prometnicu, smatramo da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ovaj stanišni tip.

Vezano uz potencijalni utjecaj na ciljne vrste POVS HR2000580 Papuk i POP HR1000040 Papuk i gubitak staništa za vrste, s obzirom na široku zastupljenost odgovarajućih prirodnih staništa unutar navedenih područja ekološke mreže u odnosu na veličinu zahvata, radi se o utjecaju koji nije značajan.

Predmetni zahvat se nalazi unutar Parka prirode Papuk, zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Slijedom iznijetog, u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, uvezši u obzir tip i karakteristike zahvata, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže, uvažavajući gore navedeno mišljenje Ministarstva, ocijenjeno je da se uz pridržavanje važećih propisa iz zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom za planirani zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cijelovitost

područja ekološke mreže, te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom, za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da upravno tijelo provodi prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje to upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša te za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, osim za zahvate iz stavka 1. istog članka 29. Zakona o zaštiti prirode.

Nadalje, člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

U skladu s odredbama članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Inspekciji zaštite prirode.

Također ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Županije, a u skladu s odredbama članka 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn po Tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 128/17, 18/19) plaćena je u državnim biljezima i na propisan način poništена na zahtjevu.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, kao drugostupanjskom tijelu, u roku od 15 dana po primitku rješenja.

Žalba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik kod ovog nadleštva, a može se uputiti i neposredno drugostupanjskom tijelu, a podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn po Tbr.3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 128/17, 18/19).

PROČELNICA:  
Branka Kuba, dipl. oec.

Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o. Elektra Požega, Primorska 24, Požega
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Trg Sv. Trojstva 20, Požega, P.P. 228
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

