



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
GRADITELJSTVO

KLASA: UP/I- 612-07/13-01/04
URBROJ: 2177/1-06-06/12-14-7
Požega, 07. siječnja 2014.

Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, temeljem članka 30. st. 4. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) povodom zahtjeva HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama, VGO za vodno područje sliva Save, 10 000 Zagreb, Avenija grada Vukovara 220, za provedbom Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – „Izgradnja pregrade u rijeci Orljavi, rkm 36+117“, donosi

R J E Š E N J E

da planirani zahvat – „Izgradnja pregrade u rijeci Orljavi, rkm 36+117“, **neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**

Obrazloženje

HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama, VGO za vodno područje sliva Save, 10 000 Zagreb, Avenija grada Vukovara 220, svojim zahtjevom od 30.09.2013. godine i dopunom zahtjeva od 28.11.2013. godine, zatražili su provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu- „Izgradnja pregrade u rijeci Orljavi, rkm 36+117“.

Sukladno odredbama članka 30. st. 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13), ovo tijelo je zatražilo stručno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Idejni projekt, br. projekta: 36/10, izrađen po Zajednički projektantski ured Tamara Rusović i Lidija Jug, Županijska 20, Požega, iz srpnja 2010. godine, te temeljem dobivenog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/13-29/215, URBROJ: 366-07-7-13-6 od 30. prosinca 2013. godine) utvrđeno je slijedeće:

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja pregrade u samom koritu rijeke Orljave, na rkm 36+117, unutar granica javnog vodnog dobra na k.č.br. 2624/24, k.o. Požega. Osnovna namjena pregrade je održavanje projektirane nivelete, odnosno stabilizacija uzdužnog profila riječnog korita, kao i izgradnja male pribranske hidroelektrane na postojećoj pregradi, za koju su napravljeni osnovni građevinski radovi.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, postojeće izgrađeno stanje zahvata na rijeci Orljavi obuhvaća: preljevni zid od masivnog betona, temeljni blok s ugrađenim sidrima za sidrenje vrećaste brane kroz koji prolazi sjeverni kolektor grada Požege, podzemni dio strojarnice planirane male pribranske hidroelektrane (dalje u tekstu MHE), dovodni kanal sa zapornicama, slapište, te uzvodno i nizvodno osiguranje pregrade.

Planirani zahvat podrazumjeva: izgradnju nadzemnog dijela strojarnice planirane MHE instalirane snage od 127 kW, izgradnju manipulacijskog okna vrećaste brane sa

zaobilaznim kanalom, ugradnju sve potrebne elektrostrojarske opreme za potrebe MHE i ugradnju gumene vreće vrećaste brane s uzvodne strane betonske pregrade. Idejnim projektom smještaj MHE predviđen je u desnom boku preljevnog zida, uz zaobilazni kanal vrećaste brane. Bruto pad elektrane iznosi 3,67m. Vrećastom branom visine 1,50 m usporavat će se uzvodno tečenje i nivo vodnog lica vraćati na stanje prije rekonstrukcije. Funkcija vrećaste brane je da pri malim i srednjim protokama drži vodno lice cca 1,5-2,0 m iznad nivelete projektiranog dna, a pri nailasku velikog vodnog vala, automatskim pražnjenjem vreće, obara preljev i omogućuje prolaz 100- godišnje velike.

Planirani zahvat nalazi se izvan ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13), ali u blizini Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): „HR2001329 Potoci oko Papuka“.

S obzirom da je predmetni zahvat udaljen od navedenog područja ekološke mreže cca 0,75 km, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i da **nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**

Slijedom navedenog, sukladno članku 30. st. 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, broj 80/13) doneseno je Rješenje kao u izreci.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (NN, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13).

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, kao drugostupanjskom tijelu, u roku od 15 dana po primitku rješenja.

Žalba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik kod ovog nadležstva, a može se uputiti i neposredno drugostupanjskom tijelu, a podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 50,00 kn po Tbr.3. Tarife upravnih pristojbi zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13).



PROČELNICA:
Branka Kuba, dipl. oec.

Dostaviti:

1. HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama, VGO za vodno područje sliva Save, 10 000 Zagreb, Avenija grada Vukovara 220,
2. Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
4. Odjel za inspeksijske poslove zaštite prirode, n/p Željko Vuković, Ulica Matije Gupca 13, Đakovo
- ⑤ Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje